

ERILLISTEN TARKASTUSLAITOSTEN HYVÄKSYMINEN SUORITTAMAAN
YDINVOIMALAITOSTEN PÄÄOSIEN JA JÄRJESTELMIEN TARKASTUKSIA

1

YLEISTÄ

Ydinvoimalaitosten osien tarkastuksia, laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta suorittavien erillisten tarkastuslaitosten tulee olla säteilyturvallisuuslaitoksen (STL) etukäteen hyväksymiä siihen tehtävään, josta ne ydinvoimalaitoksen rakentamistyön yhteydessä suorittavat.

2

HYVÄKSYMISMENETTELY

Hyväksymistä hakee STL:ltä ydinvoimalaitoksen omistaja (luvanhakija). Hakemuksen liitteenä tulee STL:lle toimittaa tarkastuslaitosta ja sen tehtäviä kuvaavat asiakirjat. STL valvoo laitoksen toimintaa myös tarkastuskäynnein.

3

ASIAKIRJAT

Kohdassa 2 mainitut asiakirjat sisältävät

- 1 jäljennöksen yhtiön, osuuskunnan tai muun yhteisön, jolle hyväksymistä haetaan, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriotteen
- 2 selvityksen tarkastustehtävistä, joihin tarkastuslaitosta tullaan käyttämään
- 3 tarkastuslaitoksen organisaatioselvityksen, josta käy ilmi käytettävissä olevien henkilöiden vastualueet, pätevyyydet ja työkokemukset
- 4 selvityksen tarkastuslaitoksen käytettävissä olevista laitteista ja tarkastusmenetelmistä sekä luettelon henkilöistä, joille haetaan pätevyyksiä ko. laitteiden käyttämiseen ja tarkastusten suorittamiseen
- 5 selvityksen tarkastuslaitoksen aikaisemmasta toiminnasta ydinvoimalaitosalalla sekä laitoksen saamat viralliset hyväksymiset.

4

TOIMINTAVAATIMUKSET

Hyväksytyt tarkastuslaitoksen tulee toiminnassaan noudattaa sitä koskevia lakeja ja määräyksiä sekä STL:n asettamia toimintavaatimuksia, jotka ovat:

- 1 tarkastusten toimeksiantojen tulee olla kirjallisia ja niissä tulee määritellä tehtävät täsmällisesti. Erityisesti tulee määritellä tarkastajan oikeudet ja velvollisuudet tapauksissa, jolloin tarkastuksessa löydetään vikoja ja puutteita. Kaikki toimeksiannot tulee toimittaa STL:lle tiedoksi (haluttaessa ilman hintatietoja)
- 2 jokaisella tarkastushenkilökuntaan kuuluvalla tulee olla kirjallinen toimintaohje, joka on pyydettäessä esitettävä STL:n tarkastajalle
- 3 samaan rakenneosaan kohdistuvia tarkastuksia saa tarkastuslaitos suorittaa vain yhden osapuolen toimeksiannosta
- 4 tarkastuslaitoksen tulee toimia STL:n hyväksymän laadunvalvontaohjelman mukaisesti silloin, kun on kysymys viralliseen laadunvalvontaan kuuluvasta tarkastuksesta
- 5 raportointi tarkastuksista on tehtävä STL:n hyväksymän mallin mukaiselle lomakkeelle
- 6 tarkastuslaitoksen tulee laatia puolivuositain raportti toiminnastaan. Raportissa tulee kiinnittää huomiota havaittuihin virheisiin, erityisesti tapauksissa, jolloin havaitut virheet on jätetty korjaamatta. Voimayhtiön tulee toimittaa ko. raportti STL:lle.